

2018年9月11日
北海道電力株式会社

音別発電所2号機の停止について（第1報）

音別発電所2号機（所在地：釧路市、定格出力：7.4万kW、使用燃料：軽油）は、ガスタービンの振動が上昇したことにより、本日14時16分に自動停止いたしました。

現在、原因を調査中ですが、早急に、復旧に向けた対応を進めてまいります。

本日の需給状況については、音別発電所1号機（所在地：釧路市、定格出力：7.4万kW、使用燃料：軽油）を稼働させることで、供給力を確保できるよう準備を進めていたことから、現時点では、節電目標や計画停電の見通しに影響を与えるものではありません。

お客さまにおかれましては、引き続き、節電コア時間帯（平日8時30分から20時30分）において、平常時の2割の節電に取り組んでいただけるようご理解とご協力をお願いいたします。

添付資料：音別発電所2号機の概要図

以上

音別発電所 2号機の概要図

